



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.055.Н.00115**

(номер сертификата соответствия)

028361

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП» (ООО «ГК АСП»).
Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, территория Южная промзона, вл. 7, каб. 66.
ОГРН: 1175027021058. Телефон: 8 (495) 926-41-99. Факс: 8 (495) 926-41-99. E-mail: info@al-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП» (ООО «ГК АСП»).
Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, территория Южная промзона, вл. 7.
ОГРН: 1175027021058. Телефон: 8 (495) 926-41-99. Факс: 8 (495) 926-41-99. E-mail: info@al-sp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность» (ООО НИЦ «КБ»), 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (495) 740-66-93, e-mail: info@sertifikat-tr.com. ИНН: 5029201485. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции. Позволяющая провести идентификацию)

Плиты систем фальшполов Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, общей толщиной от 24 до 42 мм, плотностью 1100-1600 кг/м³, типов согласно Приложению № 004346, выпускаемые по ТУ 23.69.11-010-19209458-2018. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
23.69.11
код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», метод I. Группа горючести НГ (негорючий материал).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.259 от 28.02.2019 г.

Протокол сертификационных испытаний № 19-12-25/1ДС-ИКБС от 25.12.2019 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве. Свидетельство о подтверждении компетентности

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.69.11-010-19209458-2018.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИК90.К00238 от 13.06.2018 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.12.2019 г. по 26.12.2024 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Г. Молочный

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.055.Н.00115
(номер сертификата соответствия)

004346
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД2) | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|----------------------------|---|--|
| код ТН ВЭД России | | |
| 23.69.11 | Плиты систем фальшполов Perfaten Solid без покрытия, разъемный, типов: Perfaten Solid 30 Perfaten Solid 36 Perfaten Solid 40 Perfaten Solid 42 | ТУ 23.69.11-010-19209458-2018 |
| 23.69.11 | Плиты систем фальшполов Perfaten Special Solid без покрытия, неразъемный, типов: Perfaten Special Solid 24 Perfaten Special Solid 30 Perfaten Special Solid 36 Perfaten Special Solid 40 Perfaten Special Solid 42 | ТУ 23.69.11-010-19209458-2018 |



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Г. Молочный

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко